

8. Zestawienie materiałów

Nazwa	Jed.	Ilość
Zasilanie jednostek zewnętrznych		
Rozłącznik bezpiecznikowy SPX00 160 A	szt	1
Wkładki bezpiecznikowe WT-00/gG 63 A	szt	3
Przewód LY 16	m	3
Kabel YKY 5x16	m	8
Tablica rozdzielcza II klasa izolacji, IP 43, wyposażona wg rys. E1	szt	1
Kanał kablowy PCV 60x40	m	31
Koryto kablowe stalowe ocynkowane typu K100	m	64
Wsporniki dla koryta K100	szt	64
Masa ogniochronna do zaprawienia przepustów	kpl	1
Kabel YKY 5x10 mm ²	m	95
Kabel YKY 5x6 mm ²	m	95
Rura ochronna arot fi 50	m	8
Zasilanie jednostek wewnętrznych i pompek skroplin		
Wyłącznik P312B10	szt	3
Wyłącznik P312B6	szt	1
Puszka rozgałęźna nt z kompletem kostek zaciskowych	szt	30
Przewód YDY 3x1,5 mm ² 750 V	m	240
Korytko PCV 25x25	m	210